

CONSULCHIMICA S.r.l.

Laboratorio autorizzato dal Ministero della Sanità

Loc. Gregoria - Fraz. Gesuiti

87030 - SAN VINCENZO LA COSTA (CS)

Tel.: 0984/936613 - Fax : 0984/936444

Spett.le

Comune di Santa Maria del Cedro

San Vincenzo la Costa, li 10/01/2014

RISULTATI DI ANALISI MICROBIOLOGICA SU CAMPIONI DI ACQUA POTABILE

Risultati parziali dei campioni di acqua potabile prelevati in data 09/01/2014

Denominazione Campione	RISULTATO		Giudizio
	C.T. MPN/100ml	E. Coli MPN/100ml	
USCITA SERBATOIO CAPOLUOGO	0	0	favorevole
PIAZZA DON GATTO	0	0	favorevole
PIAZZA DON GATTO BAR IDEA	0	0	favorevole
PIAZZA CASALE	0	0	favorevole
BAR VERDURO	0	0	favorevole
PARCHEGGI ZONA ALTA	0	0	favorevole
VIA NAZIONALE	0	0	favorevole
PIAZZA PADRE PIO	0	0	favorevole
CORSO DEL POLLINO (CHIESETTA)	0	0	favorevole

Parametro	Valore limite ai sensi
	del D.L. n.31 del
	02/02/2001
Coliformi totali (C.T.)	0 100ml
Escherichia Coli (E. Coli)	0 100ml

I relativi certificati di analisi saranno inviati al più presto.

CONSULCHIMICA S.R.L.